



10175
DСТУ EN ISO/IEC 17065



ЦСМВ
CCM&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0014-21

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/

Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

Срок действия с /

25 січня 2021 р. до 24 січня 2023 р.

Term of validity is from

**Сертифікат
видано**

Сертифікат выдан /
Certificate is issued on

ТОВ «ВП «ПОЛІСАН»,
40000, м. Суми, вул. Івана Піддубного, 25, ЄДРПОУ 32318370

Продукція

Продукция / Production

Вогнебіозахисна речовина «Засіб вогнебіозахисний для деревини БС-13»
ТМ «Farbex» для вогнезахисту дерев'яних конструкцій (горизонтальні покриття: крокви, лати)

20.59.59

(код (и) УКТЗЕД/ДКПП
(UKTZED/DKPP code (s)))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Державних будівельних норм і стандартів України:

ДБН В.2.6-220:2017 «Покриття будівель і споруд» п. 7.10.6;

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» п. 6.23;

ДСТУ 4479:2005 «Речовини вогнебіозахисні водорозчинні для деревини. Загальні технічні вимоги та методи випробувань» п. 4.1 табл. 1,2;

ДСТУ 8829:2019 «Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їхнього визначення. Класифікація» п. 6.15.

ГОСТ 16363-98 «Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств» щодо I (першої) групи вогнезахисної ефективності;

- I (перша) група вогнезахисної ефективності;

- не поширюють полум'я по поверхні (група I1);

- відповідає вимогам ГОСТ 30219-95 п. 3.5.10 за показником корозійної дії;

за умови оброблення деревини способом «гарячої-холодної ванни» з середнім значенням поглинання робочого розчину 751,0 кг / м³ (в перерахунку на суху речовину 75,1 кг / м³)

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

**Відповідає
вимогам**

Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

Виробник

Производитель/
Producer

ТОВ «ВП «ПОЛІСАН»,
40000, м. Суми, вул. Івана Піддубного, 25, ЄДРПОУ 32318370

**Місце
виробництва**

Место производства /
Place of production

40000, м. Суми, вул. Івана Піддубного, 25, ЄДРПОУ 32318370

**Сертифікат
видано органом
сертифікації**

Сертифікат выдан органом
сертификации /
Certificate is issued by the
certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;
пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103;
тел. 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23

**Додаткова
інформація**

Дополнительная
информация/Additional
information

Продукція, що виробляється серійно з 25.01.2021 до 24.01.2023.

Здійснюється інспекційний контроль за сертифікованою продукцією протягом терміну дії
сертифіката відповідності згідно з Ліцензійною угодою

На підставі

На основании /
On the grounds of

Протоколи випробувань від 19.01.2021 №№ 2/1/2021, 3/1/2021, 4/1/2021 випробувального центру
НДЦ «Пожежна безпека» ІДУ НД ЦЗ України (атестат акредитації № 20278 дійсний до 15.01.2022).
Рішення ОС «ЦСМВ» № 265/20 від 25.01.2021 про видачу сертифіката відповідності

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)